

計測日	計測時	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速 (m/s)
3月11日	午後 5時00分	体育館付近	47 nSv/h	-	-	-
	午後 5時10分	体育館付近	41 nSv/h	-	-	-
	午後 5時20分	体育館付近	54 nSv/h	-	-	-
	午後 5時30分	体育館付近	49 nSv/h	-	-	-
	午後 5時40分	正門付近	56 nSv/h	-	-	-
	午後 5時49分	正門付近	56 nSv/h	-	-	-
	午後 5時50分	管理棟	64 nSv/h	-	-	-
	午後 6時00分	管理棟	63 nSv/h	-	-	-
	午後 6時10分	管理棟	65 nSv/h	-	-	-
	午後 6時35分	管理棟	55 nSv/h	-	-	-
	午後 6時45分	MP-6	56 nSv/h	-	-	-
	午後 7時00分	MP-7	57 nSv/h	-	-	-
	午後 7時10分	MP-5	55 nSv/h	-	-	-
	午後 7時15分	MP-4	59 nSv/h	-	-	-
	午後 7時20分	MP-3	59 nSv/h	-	-	-
	午後 7時45分	正門付近	57 nSv/h	-	北西	2.8
	午後 7時52分	正門付近	57 nSv/h	-	-	-
	午後 8時00分	正門付近	60 nSv/h	-	-	-
	午後 8時10分	正門付近	59 nSv/h	-	-	-
	午後 8時20分	正門付近	67 nSv/h	-	-	-
	午後 8時35分	正門付近	67 nSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.4
	午後 8時45分	正門付近	61 nSv/h	-	北東	0.4
	午後 9時00分	正門付近	60 nSv/h	-	北西	0.4
	午後 9時15分	正門付近	64 nSv/h	-	南西	0.5
	午後 9時30分	正門付近	62 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.4
	午後 9時40分	正門付近	61 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.5
	午後 9時50分	正門付近	61 nSv/h	0.01 μSv/h未満	東北東	0.4
	午後 10時00分	正門付近	59 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.4
	午後 10時10分	正門付近	60 nSv/h	0.01 μSv/h未満	東北東	0.6
	午後 10時20分	正門付近	62 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.5
	午後 10時30分	正門付近	60 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.5
	午後 10時40分	正門付近	60 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.6
	午後 10時50分	正門付近	59 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.7
	午後 11時00分	正門付近	60 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.8
	午後 11時10分	正門付近	63 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.4
	午後 11時20分	正門付近	60 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.3
	午後 11時30分	正門付近	61 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.2
	午後 11時40分	正門付近	63 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.4
	午後 11時50分	正門付近	59 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北北東	0.4
3月12日	午前 0時00分	正門付近	60 nSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.5
	午前 0時10分	正門付近	62 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	2.0
	午前 0時20分	正門付近	65 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	1.8
	午前 0時30分	正門付近	64 nSv/h	0.01 μSv/h未満	東北東	0.9
	午前 0時40分	正門付近	63 nSv/h	0.01 μSv/h未満	東北東	1.1
	午前 0時50分	正門付近	63 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	1.4
	午前 1時00分	正門付近	64 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.3
	午前 1時10分	正門付近	68 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北	1.4
	午前 1時20分	正門付近	64 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	1.5
	午前 1時30分	正門付近	64 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.4
	午前 1時40分	正門付近	68 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.6
	午前 1時50分	正門付近	66 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.8
	午前 2時00分	正門付近	68 nSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.7
	午前 2時10分	正門付近	64 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.7
	午前 2時20分	正門付近	67 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.0
	午前 2時30分	正門付近	65 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.9
	午前 2時40分	正門付近	66 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	1.4
	午前 2時50分	正門付近	65 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	2.0
	午前 3時00分	正門付近	69 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	1.7
	午前 3時10分	正門付近	66 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
	午前 3時20分	正門付近	69 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西	1.0
	午前 3時30分	正門付近	68 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
	午前 3時34分	MP-8付近	70 nSv/h	-	-	-
	午前 3時40分	MP-8付近	80 nSv/h	-	-	-
	午前 3時40分	正門付近	66 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.5
	午前 3時50分	MP-8付近	70 nSv/h	-	-	-
	午前 3時50分	正門付近	64 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北北西	0.4
	午前 4時00分	MP-8付近	70 nSv/h	-	-	-
	午前 4時00分	正門付近	69 nSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	0.5
	午前 4時04分	MP-8付近	130 nSv/h	-	-	-
	午前 4時05分	正門付近	160 nSv/h	-	-	-
	午前 4時10分	MP-8付近	190 nSv/h	-	-	-
	午前 4時10分	正門付近	289 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.6
	午前 4時15分	MP-8付近	230 nSv/h	-	-	-
	午前 4時20分	MP-8付近	280 nSv/h	-	-	-
	午前 4時20分	正門付近	525 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.5
	午前 4時23分	正門付近	590 nSv/h	-	-	-
	午前 4時25分	MP-8付近	310 nSv/h	-	-	-
	午前 4時30分	MP-8付近	340 nSv/h	-	-	-
	午前 4時35分	MP-8付近	380 nSv/h	-	-	-
	午前 4時40分	正門付近	866 nSv/h	-	-	-
	午前 4時45分	MP-8付近	430 nSv/h	-	-	-
	午前 4時50分	正門付近	1002 nSv/h	-	-	-
	午前 4時55分	MP-8付近	570 nSv/h	-	-	-

計測日	計測時	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速 (m/s)
3月12日	午前 5時00分	MP-8付近	880 nSv/h	-	-	-
	午前 5時00分	正門付近	1307 nSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
	午前 5時05分	MP-8付近	1430 nSv/h	-	-	-
	午前 5時10分	MP-8付近	1800 nSv/h	-	-	-
	午前 5時10分	正門付近	1590 nSv/h	0.01 μSv/h未満	東北東	0.5
	午前 5時15分	MP-8付近	1.9 μSv/h	-	-	-
	午前 5時20分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 5時20分	正門付近	1.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.5
	午前 5時25分	MP-8付近	3.8 μSv/h	-	-	-
	午前 5時30分	MP-8付近	4.0 μSv/h	-	-	-
	午前 5時30分	正門付近	1.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.9
	午前 5時35分	MP-8付近	2.9 μSv/h	-	-	-
	午前 5時40分	MP-8付近	2.9 μSv/h	-	-	-
	午前 5時40分	正門付近	1.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.9
	午前 5時45分	MP-8付近	1.7 μSv/h	-	-	-
	午前 5時50分	MP-8付近	1.3 μSv/h	-	-	-
	午前 5時50分	正門付近	1.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.4
	午前 5時55分	MP-8付近	2.3 μSv/h	-	-	-
	午前 6時00分	MP-8付近	3.1 μSv/h	-	-	-
	午前 6時00分	正門付近	1.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.5
	午前 6時05分	MP-8付近	1.4 μSv/h	-	-	-
	午前 6時10分	MP-8付近	1.5 μSv/h	-	-	-
	午前 6時10分	正門付近	2.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.6
	午前 6時15分	MP-8付近	0.9 μSv/h	-	-	-
	午前 6時20分	MP-8付近	1.0 μSv/h	-	-	-
	午前 6時25分	MP-8付近	1.2 μSv/h	-	-	-
	午前 6時30分	MP-8付近	1.5 μSv/h	-	-	-
	午前 6時30分	正門付近	3.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西南西	0.2
	午前 6時35分	MP-8付近	2.0 μSv/h	-	-	-
	午前 6時40分	MP-8付近	2.2 μSv/h	-	-	-
	午前 6時40分	正門付近	4.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.7
	午前 6時45分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 6時50分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 6時50分	正門付近	5.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.4
	午前 6時55分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 7時00分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 7時00分	正門付近	5.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.4
	午前 7時05分	MP-8付近	2.6 μSv/h	-	-	-
	午前 7時10分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 7時10分	正門付近	5.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.4
	午前 7時15分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 7時20分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 7時20分	正門付近	5.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.4
	午前 7時25分	MP-8付近	2.3 μSv/h	-	-	-
	午前 7時30分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 7時30分	正門付近	5.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.4
	午前 7時35分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 7時40分	MP-8付近	2.6 μSv/h	-	-	-
	午前 7時40分	正門付近	5.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	-	-
	午前 7時45分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 7時50分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 7時50分	正門付近	5.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.1
	午前 7時55分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 8時00分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 8時00分	正門付近	4.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	0.9
	午前 8時05分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 8時10分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 8時10分	正門付近	5.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.9
	午前 8時15分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 8時20分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 8時20分	正門付近	4.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.2
	午前 8時25分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 8時30分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 8時35分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 8時40分	MP-8付近	2.3 μSv/h	-	-	-
	午前 8時40分	正門付近	4.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.0
	午前 8時45分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 8時50分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 8時50分	正門付近	4.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	1.6
	午前 8時55分	MP-8付近	2.4 μSv/h	-	-	-
	午前 9時00分	MP-8付近	2.5 μSv/h	-	-	-
	午前 9時00分	正門付近	5.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.0
	午前 9時05分	MP-8付近	2.9 μSv/h	-	-	-
	午前 9時10分	MP-8付近	2.7 μSv/h	-	-	-
	午前 9時10分	正門付近	5.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	2.4
	午前 9時15分	MP-8付近	2.8 μSv/h	-	-	-
	午前 9時20分	MP-8付近	2.6 μSv/h	-	-	-
	午前 9時25分	MP-8付近	2.6 μSv/h	-	-	-
	午前 9時30分	MP-8付近	2.6 μSv/h	-	-	-
	午前 9時30分	正門付近	5.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.5
	午前 9時35分	MP-8付近	2.6 μSv/h	-	-	-
	午前 9時40分	MP-8付近	2.6 μSv/h	-	-	-
	午前 9時40分	正門付近	5.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.8

計測日	計測時	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午前 9時45分	MP-8付近	2.6 μ Sv/h	-	-	-
	午前 9時50分	MP-8付近	2.6 μ Sv/h	-	-	-
	午前 9時50分	正門付近	5.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	2.8
	午前 9時55分	MP-8付近	2.6 μ Sv/h	-	-	-
	午前 10時00分	MP-8付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前 10時00分	正門付近	5.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1.9
	午前 10時05分	MP-8付近	4.6 μ Sv/h	-	-	-
	午前 10時10分	MP-8付近	4.6 μ Sv/h	-	-	-
	午前 10時10分	正門付近	6.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	2.2
	午前 10時15分	MP-8付近	4.3 μ Sv/h	-	-	-
	午前 10時20分	MP-8付近	3.9 μ Sv/h	-	-	-
	午前 10時20分	正門付近	180.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	2.0
	午前 10時25分	MP-8付近	4.8 μ Sv/h	-	-	-
	午前 10時30分	MP-8付近	9.1 μ Sv/h	-	-	-
	午前 10時30分	正門付近	385.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	1.8
	午前 10時35分	MP-8付近	24.1 μ Sv/h	-	-	-
	午前 10時40分	正門付近	162.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	2.0
	午前 10時45分	MP-8付近	16.9 μ Sv/h	-	-	-
	午前 10時50分	MP-8付近	7.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前 10時50分	正門付近	7.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	1.7
	午前 11時00分	MP-8付近	5.2 μ Sv/h	-	-	-
	午前 11時00分	正門付近	6.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	1.6
	午前 11時10分	MP-8付近	4.9 μ Sv/h	-	-	-
	午前 11時10分	正門付近	6.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	2.7
	午前 11時20分	MP-8付近	5.2 μ Sv/h	-	-	-
	午前 11時20分	正門付近	9.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北東	2.2
	午前 11時30分	MP-1付近	12.2 μ Sv/h	-	-	-
	午前 11時30分	MP-8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前 11時30分	正門付近	35.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	1.6
	午前 11時35分	MP-1付近	11.4 μ Sv/h	-	-	-
	午前 11時40分	MP-8付近	3.8 μ Sv/h	-	-	-
	午前 11時40分	正門付近	12.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	2.0
	午前 11時40分	MP-1付近	10.7 μ Sv/h	-	-	-
	午前 11時45分	MP-1付近	10.6 μ Sv/h	-	-	-
	午前 11時50分	MP-8付近	4.1 μ Sv/h	-	-	-
	午前 11時50分	正門付近	17.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	2.7
	午前 11時50分	MP-1付近	10.7 μ Sv/h	-	-	-
	午前 11時55分	MP-1付近	10.9 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時00分	MP-8付近	5.3 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時00分	正門付近	23.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	2.3
	午後 0時00分	MP-1付近	14.1 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時05分	MP-8付近	8.8 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時05分	MP-1付近	10.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時10分	MP-8付近	13.5 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時10分	正門付近	48.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	1.9
	午後 0時10分	MP-1付近	9.8 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時15分	MP-8付近	11.7 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時15分	MP-1付近	10.3 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時20分	MP-8付近	4.1 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時20分	正門付近	11.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	2.2
	午後 0時20分	MP-1付近	14.1 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時25分	MP-8付近	3.8 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時25分	MP-1付近	9.4 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時30分	MP-8付近	3.6 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時30分	正門付近	5.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	1.8
	午後 0時35分	MP-1付近	9.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時40分	MP-8付近	3.6 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時40分	正門付近	5.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	2.0
	午後 0時40分	MP-1付近	8.8 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時45分	MP-1付近	10.5 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時50分	MP-8付近	3.5 μ Sv/h	-	-	-
	午後 0時50分	正門付近	5.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	1.7
	午後 0時50分	MP-1付近	8.3 μ Sv/h	-	-	-
	午後 1時00分	MP-8付近	3.7 μ Sv/h	-	-	-
	午後 1時00分	正門付近	5.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	1.7
	午後 1時10分	MP-8付近	3.7 μ Sv/h	-	-	-
	午後 1時10分	正門付近	5.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	2.6
	午後 1時20分	MP-8付近	3.3 μ Sv/h	-	-	-
	午後 1時20分	正門付近	10.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	2.6
	午後 1時25分	MP-8付近	3.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後 1時30分	MP-8付近	2.3 μ Sv/h	-	-	-
	午後 1時40分	MP-8付近	2.3 μ Sv/h	-	-	-
	午後 1時40分	正門付近	4.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	2.3
	午後 1時50分	MP-8付近	2.8 μ Sv/h	-	-	-
	午後 1時50分	正門付近	4.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	2.9
	午後 1時55分	MP-8付近	3.1 μ Sv/h	-	-	-
	午後 2時00分	MP-8付近	2.1 μ Sv/h	-	-	-
	午後 2時00分	正門付近	4.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	3.5
	午後 2時10分	MP-8付近	3.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後 2時10分	正門付近	7.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	3.3
	午後 2時20分	MP-8付近	3.8 μ Sv/h	-	-	-
	午後 2時20分	正門付近	10.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	3.3
	午後 2時30分	MP-8付近	3.5 μ Sv/h	-	-	-