福島第一原子力発電所のモニタリング状況

■ :値・場所等が変わるもの■ :新規追加データ

□:単位が変わるもの

: 有効桁数が変わるもの: 既訂正プレス分: 単位が変わるものの反映

計測日	計測時	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s
	午前 11時00分	MP-1付近	18 μ Sv/h	-	北西	2
	午前 11時00分 午前 11時00分	MP-4付近 正門付近	54.3 μ Sv/h 5.8 μ Sv/h		南東	3
	午前 11時02分	MP-4付近	54.1 μ Sv/h	- 0.01 μ 0V/ ΠΣΙΚΥΙΙΙΙΙ	北北西	2
	午前 11時04分	MP-4付近	53.9 μ Sv/h	=	北北西	2
	午前 11時06分	MP-4付近	53.7 μ Sv/h	-	北北西	2
	午前 11時08分	MP-4付近	53.5 μ Sv/h		北北西	2
	午前 11時10分 午前 11時10分	MP−1付近 MP−4付近	18 μ Sv/h 53.3 μ Sv/h		北北西	2
	午前 11時10分	正門付近	5.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	2
	午前 11時12分	MP-4付近	53.1 μ Sv/h		北西	2
	午前 11時14分	MP-4付近	52.8 μ Sv/h	-	北西	2
	午前 11時16分	MP-4付近	52.6 <i>μ</i> Sv/h	-	北西	2
	午前 11時18分	MP-4付近	52.8 μ Sv/h	-	北西	2
	午前 11時20分	MP-1付近	18 μ Sv/h	-	西北西	2
	午前 11時20分 午前 11時20分	MP-4付近 正門付近	53.7 μ Sv/h 6.0 μ Sv/h		北西	2
	午前 11時20分	MP-4付近	52.7 μ Sv/h	- 0.01 μ GV/112(γ)ω)	西北西	2
	午前 11時24分	MP-4付近	51.8 μ Sv/h	-	西北西	2
	午前 11時26分	MP-4付近	51.5 μ Sv/h	=	北西	2
	午前 11時28分	MP-4付近	51.5 <i>μ</i> Sv/h	-	北西	
	午前 11時30分	MP-1付近	17 <i>μ</i> Sv/h	-		
	午前 11時30分	MP-4付近	51.3 μ Sv/h	- 004 0 (1 + 1#	北西	
	午前 11時30分	正門付近	7.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西北西	
	午前 11時32分	MP-4付近 MP-4付近	51.1 μ Sv/h		北西	
	午前 11時34分 午前 11時36分	MP-4付近 MP-4付近	50.8 μ Sv/h 50.6 μ Sv/h	_	西北西	
	午前 11時38分	MP-4付近 MP-4付近	50.3 μ Sv/h	_	西北西	
	午前 11時40分	MP-1付近	17 <i>μ</i> Sv/h	-	-	
	午前 11時40分	MP-4付近	50.0 μ Sv/h	-	西北西	
	午前 11時40分	正門付近	6.8 <i>μ</i> Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	
	午前 11時42分	MP-4付近	49.9 μ Sv/h	-	北西	
	午前 11時44分	MP-4付近	49.7 μ Sv/h		北西	
	午前 11時46分	MP-4付近	49.6 μ Sv/h	-	北西	
	午前 11時48分	MP-4付近	49.6 μ Sv/h		北西	
	午前 11時50分 午前 11時50分	MP-1付近 MP-4付近	17 μ Sv/h 49.4 μ Sv/h		北西	
	午前 11時50分	正門付近	6.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北北西	
	午前 11時52分	MP-4付近	49.2 μ Sv/h	-	北西	
	午前 11時54分	MP-4付近	49.0 μ Sv/h	-	北北西	
	午前 11時56分	MP-4付近	48.8 μ Sv/h	_	北西	
	午前 11時58分	MP-4付近	48.7 μ Sv/h	-	北西	
	午後 0時00分	MP-1付近	17 μ Sv/h	-	- II. II. II.	
	午後 0時00分	MP-4付近	48.6 μ Sv/h	0010 // +:#	北北西	
	午後 0時00分	正門付近	5.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東 北西	
	午後 0時02分	MP-4付近 MP-4付近	48.5 μ Sv/h 48.3 μ Sv/h		北西	
	午後 0時06分	MP-4付近 MP-4付近	48.1 μ Sv/h	_	北西	
	午後 0時08分	MP-4付近	47.9 μ Sv/h	_	北西	
	午後 0時10分	MP-1付近	18 <i>μ</i> Sv/h	-	-	
	午後 0時10分	MP-4付近	47.8 <i>μ</i> Sv/h	-	北西	300000
	午後 0時10分	正門付近	5.4 <i>μ</i> Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	
	午後 0時12分	MP-4付近	47.6 μ Sv/h		北西	
	午後 0時14分	MP-4付近	47.5 μ Sv/h		北西	
	午後 0時16分 午後 0時18分	MP-4付近 MP-4付近	47.4 μ Sv/h 47.2 μ Sv/h		北西北西	
	午後 0時20分	MP-1付近	18 μ Sv/h	-	-	
	午後 0時20分	MP-4付近	47.1 μ Sv/h	_	北西	The second second
	午後 0時20分	正門付近	5.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	
	午後 0時22分	MP-4付近	48.1 μ Sv/h	-	北西	
	午後 0時24分	MP-4付近	48.3 μ Sv/h	-	北西	
	午後 0時26分	MP-4付近	46.7 μ Sv/h		北西	
	午後 0時28分	MP-4付近	46.5 μ Sv/h	-	北西	
	午後 0時30分	MP-1付近	17 μ Sv/h		北西	
	午後 0時30分 午後 0時30分	MP-4付近 正門付近	46.3 μ Sv/h 5.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	
	午後 0時32分	MP-4付近	46.2 μ Sv/h	-	北西	
	午後 0時34分	MP-4付近	46.1 μ Sv/h	-	北西	
	午後 0時36分	MP-4付近	46.0 μ Sv/h	-	北西	
	午後 0時38分	MP-4付近	47.7 μ Sv/h	-	北西	
	午後 0時40分	MP-1付近	17 μ Sv/h	-	- 11.75	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	午後 0時40分	MP-4付近	49.7 μ Sv/h	- 001 ((0 // + 24	北西	
	午後 0時40分	正門付近	5.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南西	
	午後 0時42分	MP-4付近	45.9 μ Sv/h		北西 西北西	
	午後 0時44分 午後 0時46分	MP-4付近 MP-4付近	46.0 μ Sv/h 48.6 μ Sv/h		北西	
	午後 0時48分	MP-4付近 MP-4付近	45.3 μ Sv/h		北北西	
	午後 0時50分	MP-1付近	17 μ Sv/h	-	- 4040 E1	
	午後 0時50分	MP-4付近	45.2 μ Sv/h		北北西	
	午後 0時50分	正門付近	5.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	
	一大阪 いけっしり	11 111 /2				
	午後 0時52分 午後 0時54分	MP-4付近 MP-4付近	45.0 μ Sv/h 44.9 μ Sv/h	-	北北西北西	

福島第一原子力発電所のモニタリング状況

■ :値・場所等が変わるもの■ :新規追加データ

計測日	計測時	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午後 0時58分 午後 1時00分	MP-4付近 MP-1付近	44.7 μ Sv/h 17 μ Sv/h	-	西北西	2.:
	午後 1時00分	MP-1行近 MP-4付近	44.6 μ Sv/h	-	西北西	2.3
	午後 1時00分	正門付近	5.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	2.1
	午後 1時02分	MP-4付近	44.5 μ Sv/h	-	西北西西北西	2.5
	午後 1時04分 午後 1時06分	MP-4付近 MP-4付近	44.4 μ Sv/h 44.3 μ Sv/h	-	西北西	2.5
	午後 1時08分	MP-4付近	44.2 μ Sv/h	_	西北西	2.
	午後 1時10分	MP-1付近	17 μ Sv/h	-	-	-
	午後 1時10分 午後 1時10分	MP-4付近 正門付近	44.0 μ Sv/h 4.8 μ Sv/h		西北西 南南西	2.0
	午後 1時12分	MP-4付近	44.0 μ Sv/h	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	西北西	2.
	午後 1時14分	MP-4付近	43.8 μ Sv/h		西北西	2.
	午後 1時16分	MP-4付近	43.7 μ Sv/h	-	西北西	2.
	午後 1時18分 午後 1時20分	MP-4付近 正門付近	43.6 μ Sv/h 4.9 μ Sv/h	- 0.01 μ Sv/h未満	西北西南	2
	午後 1時20分	MP-1付近	17 μ Sv/h	- 0.01 A 00/112(A)	-	
	午後 1時20分	MP-4付近	43.5 μ Sv/h	-	西北西	2
	午後 1時22分	MP-4付近	43.5 μ Sv/h	-	西北西	2
	午後 1時24分 午後 1時26分	MP-4付近 MP-4付近	43.3 μ Sv/h 43.1 μ Sv/h	-	西西	2
	午後 1時28分	MP-4付近 MP-4付近	43.0 μ Sv/h	_	西北西	1
	午後 1時30分	正門付近	4.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	1
	午後 1時30分	MP-1付近	16 μ Sv/h	_		
	午後 1時30分	MP-4付近	42.9 μ Sv/h		西北西西北西	1
	午後 1時32分 午後 1時34分	MP-4付近 MP-4付近	42.8 μ Sv/h 42.7 μ Sv/h		西北西	1
	午後 1時36分	MP-4付近	42.7 μ Sv/h	-	西北西	1
	午後 1時38分	MP-4付近	42.7 μ Sv/h	-	北西	1
	午後 1時40分	正門付近	4.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北北西	2
	午後 1時40分 午後 1時40分	MP-1付近 MP-4付近	16 μ Sv/h 44.0 μ Sv/h		北西	1
	午後 1時42分	MP-4付近	50.2 μ Sv/h	-	北北西	1
	午後 1時44分	MP-4付近	80.5 μ Sv/h	_	南南東	1
	午後 1時46分	MP-4付近	97.9 μ Sv/h	-	北北東	1
	午後 1時48分	MP-4付近 正門付近	251.8 μ Sv/h	- 0.01 μ Sv/h未満	北東 南東	1
	午後 1時50分 午後 1時50分	MP-1付近	5.0 μ Sv/h 24 μ Sv/h	0.01 A 30/11水川	- HJ.K	·
	午後 1時50分	MP-4付近	905.1 μ Sv/h	-	東北東	1
	午後 1時52分	MP-4付近	1557.5 <i>μ</i> Sv/h		東	1
	午後 1時54分	MP-4付近	829.7 μ Sv/h	-	東南東南東南東	1 1
	午後 1時56分 午後 1時58分	MP-4付近 MP-4付近	595.5 μ Sv/h 531.8 μ Sv/h		南南東	O
	午後 2時00分	正門付近	21.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	2
	午後 2時00分	MP-1付近	25 μ Sv/h	_	-	
	午後 2時00分	MP-4付近	499.3 μ Sv/h	-	南南東	0
	午後 2時02分 午後 2時04分	MP-4付近 MP-4付近	602.6 μ Sv/h 490.9 μ Sv/h		南南東	C
	午後 2時04分	MP-4付近	599.1 μ Sv/h	-	南南東	C
	午後 2時08分	MP-4付近	595.3 μ Sv/h	-	南東	0
	午後 2時10分	正門付近	39.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	2
	午後 2時10分 午後 2時10分	MP-1付近 MP-4付近	21 μ Sv/h 646.0 μ Sv/h		東南東	
	午後 2時12分	MP-4付近	547.3 μ Sv/h	-	東南東	(
	午後 2時14分	MP-4付近	289.7 μ Sv/h	-	東南東	(
	午後 2時16分	MP-4付近	170.6 μ Sv/h		南東	(
	午後 2時18分 午後 2時20分	MP-4付近 正門付近	154.3 μ Sv/h 57.6 μ Sv/h	- 0.01 μ Sv/h未満	南南東南南東	2
	午後 2時20分	MP-1付近	21 μ Sv/h	- 0.01 & 0V/112(7)(a)	-	
	午後 2時20分	MP-4付近	135.4 <i>μ</i> Sv/h	-	南	(
	午後 2時22分	MP-4付近	157.8 μ Sv/h	-	南南東	(
	午後 2時24分	MP-4付近 MP-4付近	160.1 μ Sv/h 148.9 μ Sv/h	-	南南東南	
	午後 2時26分 午後 2時28分	MP-4付近 MP-4付近	137.9 μ Sv/h	_	南南東	
	午後 2時30分	正門付近	17.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南南東	2
	午後 2時30分	MP-1付近	32 <i>μ</i> Sv/h	-		
	午後 2時30分	MP-4付近	129.9 μ Sv/h	-	南南東	
	午後 2時32分 午後 2時34分	MP-4付近 MP-4付近	113.5 μ Sv/h 117.2 μ Sv/h		南南東南南東	
	午後 2時36分	MP-4付近	115.0 μ Sv/h	-	南南東	(
	午後 2時38分	MP-4付近	112.2 μ Sv/h		南東	(
	午後 2時40分	正門付近	10.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	
	午後 2時40分 午後 2時40分	MP-1付近 MP-4付近	52 μ Sv/h 133.0 μ Sv/h		南南東	
	午後 2時42分	MP-4付近 MP-4付近	184.1 μ Sv/h	-	南南東	
	午後 2時44分	MP-4付近	179.8 μ Sv/h		南南東	(
	The second secon	MP-4付近	176.5 <i>μ</i> Sv/h	-	南南東	C
	午後 2時46分		100 -			The state of the s
	午後 2時48分	MP-4付近	186.7 μ Sv/h	- 0.01 // Sv/b去港	南南西	
	午後 2時48分 午後 2時50分	MP-4付近 正門付近	10.9 μ Sv/h	- 0.01 μ Sv/h未満 -	南南西 南南東	
	午後 2時48分	MP-4付近			南南東	0 2

福島第一原子力発電所のモニタリング状況

■ :値・場所等が変わるもの■ :有効析数が変わる■ :新規追加データ■ :単位が変わるもの

: 有効桁数が変わるもの : 既訂正プレス分 : 単位が変わるもの ○ ○ ○ 反映

計測日	計測時	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s
	午後 2時56分	MP-4付近 MP-4付近	73.3 μ Sv/h 65.6 μ Sv/h		南南東 南東	0.
	午後 2時58分 午後 3時00分	正門付近	8.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	1.
	午後 3時00分	MP-1付近	52 μ Sv/h	_		
	午後 3時00分	MP-4付近	58.8 μ Sv/h 55.7 μ Sv/h		南南東 南西	0
	午後 3時02分 午後 3時04分	MP-4付近 MP-4付近	54.5 μ Sv/h		西西	1
	午後 3時06分	MP-4付近	54.2 μ Sv/h	-	西北西	1
	午後 3時08分	MP-4付近	54.0 μ Sv/h		西北西	2
	午後 3時10分 午後 3時10分	正門付近 MP-1付近	5.7 μ Sv/h 100 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満 -	南南東	1
	午後 3時10分	MP-4付近	54.3 μ Sv/h	-	西北西	2
	午後 3時12分	MP-4付近	54.8 <i>μ</i> Sv/h	_	西北西	2
	午後 3時14分	MP-4付近	54.8 μ Sv/h	-	西北西西北西	1
	午後 3時16分 午後 3時18分	MP-4付近 MP-4付近	54.2 μ Sv/h 53.8 μ Sv/h	_	西北西	1
	午後 3時20分	正門付近	5.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北北西	1
	午後 3時20分	MP-1付近	24 μ Sv/h	. –	-	
	午後 3時20分	MP-4付近	53.0 μ Sv/h 52.5 μ Sv/h	-	西北西西	1
	午後 3時22分 午後 3時24分	MP-4付近 MP-4付近	52.3 μ Sv/h 52.3 μ Sv/h	-	西北西	1
	午後 3時26分	MP-4付近	52.1 μ Sv/h	-	西北西	1
	午後 3時28分	MP-4付近	51.9 μ Sv/h	-	西北西	2
	午後 3時30分	正門付近	4.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	<u>北西</u> -	2
	午後 3時30分 午後 3時30分	MP-1付近 MP-4付近	34 μ Sv/h 51.8 μ Sv/h		北西	2
	午後 3時32分	MP-4付近	51.7 μ Sv/h	-	西北西	
	午後 3時34分	MP-4付近	51.6 μ Sv/h	_	北西	
	午後 3時36分	MP-4付近	51.6 μ Sv/h		北北西	1
	午後 3時38分 午後 3時40分	MP-4付近 正門付近	52.1 μ Sv/h 4.4 μ Sv/h	- 0.01 μ Sv/h未満	北北西 西北西	
	午後 3時40分	MP-1付近	24 μ Sv/h	- 0.01 μ 3V/112(γμ)	-	
	午後 3時40分	MP-4付近	56.5 <i>μ</i> Sv/h	_	東北東	
	午後 3時42分	MP-4付近	85.0 μ Sv/h		北東	
	午後 3時44分 午後 3時46分	MP-4付近 MP-4付近	135.8 μ Sv/h 116.6 μ Sv/h		東南東南東南東	
	午後 3時48分	MP-4付近 MP-4付近	100.7 μ Sv/h	_	南南東	(
	午後 3時50分	正門付近	5.5 <i>μ</i> Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	2
	午後 3時50分	MP-1付近	30 μ Sv/h	-	-	
	午後 3時50分 午後 3時52分	MP-4付近 MP-4付近	76.1 μ Sv/h 77.3 μ Sv/h		南南東 南	
	午後 3時54分	MP-4付近	80.6 μ Sv/h	_	南南東	(
	午後 3時56分	MP-4付近	82.8 <i>μ</i> Sv/h	_	南	(
	午後 3時58分	MP-4付近	89.6 μ Sv/h	- 0.01 ((0. // 土)井	南南西	2
	午後 4時00分 午後 4時00分	正門付近 MP-1付近	5.2 μ Sv/h 31 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満 -	南東	
	午後 4時00分	MP-4付近	107.3 μ Sv/h	_	南	(
	午後 4時02分	MP-4付近	83.8 <i>μ</i> Sv/h	_	南	(
	午後 4時04分	MP-4付近	71.1 μ Sv/h		南南	(
	午後 4時06分 午後 4時08分	MP-4付近 MP-4付近	64.7 μ Sv/h 61.4 μ Sv/h		南	
	午後 4時10分	MP-1付近	45 μ Sv/h	-		
	午後 4時10分	MP-4付近	58.0 <i>μ</i> Sv/h		南	(
	午後 4時10分	正門付近	4.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満 -	南	
	午後 4時12分 午後 4時14分	MP-4付近 MP-4付近	56.6 μ Sv/h 55.1 μ Sv/h		南南東	
	午後 4時16分	MP-4付近	54.2 μ Sv/h	-	南南東	(
	午後 4時18分	MP-4付近	55.6 μ Sv/h	_	南南東	(
	午後 4時20分	MP-1付近 MP-4付近	150 μ Sv/h 57.6 μ Sv/h		一 <u></u> 南南東	
	午後 4時20分 午後 4時20分	正門付近	4.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	
	午後 4時22分	MP-4付近	57.6 μ Sv/h	_	南南東	
	午後 4時24分	MP-4付近	60.7 μ Sv/h		南南東	(
	午後 4時26分 午後 4時28分	MP-4付近 MP-4付近	67.1 μ Sv/h 72.8 μ Sv/h		南南東南南東	
	午後 4時30分	MP-1付近	46 μ Sv/h	-	-	
	午後 4時30分	MP-4付近	71.5 <i>μ</i> Sv/h		南南東	
	午後 4時30分	正門付近	4.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南東	
	午後 4時32分 午後 4時34分	MP-4付近 MP-4付近	66.7 μ Sv/h 63.5 μ Sv/h		南南	
	午後 4時36分	MP-4付近	60.0 μ Sv/h	_	南南西	(
	午後 4時38分	MP-4付近	57.9 <i>μ</i> Sv/h	-	南南西	(
	午後 4時40分	MP-1付近	60 μ Sv/h	_	-	ļ
	午後 4時40分 午後 4時40分	MP-4付近 正門付近	57.2 μ Sv/h 4.2 μ Sv/h	- 0.01 μ Sv/h未満	南南西西南南西	
	午後 4時40分 午後 4時42分	MP-4付近	61.9 μ Sv/h	0.01 μ SV/ N未凋 -	南	(
	午後 4時44分	MP-4付近	78.5 μ Sv/h	_	南南東	(
	午後 4時46分	MP-4付近	163.5 μ Sv/h		南東	(
	午後 4時48分	MP-4付近	136.3 μ Sv/h		南東	(
	午後 4時50分 午後 4時50分	MP-1付近 MP-4付近	30 μ Sv/h 100.1 μ Sv/h		南東	
	午後 4時50分	正門付近	4.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	1
	午後 4時52分		68.7 μ Sv/h		南南東	0