

# 機器交換工事報告書

グリフィン横浜・桜木町管理組合 様

設備名称 エントランス照明設備

工事日 平成29年8月9日

エントランス 天井照明(中央大型2灯)内の蛍光灯をLEDに交換致しました。

◎ エントランス天井中央照明(2灯)不良

○ 故障内容

◎ 器具内部蛍光灯対応機器が老朽化による劣化のため。

○ 改修内容

◎ 機器内部蛍光灯対応部品(チョークトランス等)撤去し

LED直管ランプを2灯取り付け致しました。

交換機器 オーデリック製 直管型LED蛍光ランプ NO340B

株式会社 渡邊電子

住所 横浜市戸塚上矢部町1462-1

電話 (045)435-9945

担当 渡邊 昭二




グリフィン横浜・桜木町

写 真



### エントランス天井照明

機器内器具、(チョークトランス等)撤去前



機器内不要器具撤去後LED直管ランプ2灯の取付状況



機器内照明ランプ交換後点灯状況

